

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energi- og klimasyn

Projekt navn: 1. Herning - Småjusteringer i CTS			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
5.759	-	2025	
Projekt navn: 2. Birkerød - Temperatur i gl. Kia udstilling nedjusteret til frostfri			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
43.992	9	2025	
Projekt navn: 3. Birkerød - Øvrige observationer			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
-	-	Nej	Projektet undersøges nærmere
Projekt navn: 4. Køge - Generel optimering af styring og regulering			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
213.953	-	2026	
Projekt navn: 5. Esbjerg - Udbedring af fejl og mangler samt tilføjelser til CTS			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
157.047	-	2026	
Projekt navn: 6. Skive - Installering af el vandvarmer i værksted			
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
8.559	2	2026	

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energi- og klimasyn

Projekt navn: 7. Skive - konvertering fra naturgas til luft/vand varmepumpe				
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres	
140.297	44	Nej	TBT er +15 år og prioriteres derfor ikke	
Projekt navn: 8. Skive - Konvertering fra gas til fjernvarme				
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres	
4.360	44	Nej	Årlig besparelse er negativ og prioriteres derfor ikke	
Projekt navn: 9. Esbjerg 246 - Verificering af temperaturindstillinger				
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres	
-	-	2026		
Projekt navn: 10. Silkeborg - Optimering af varmesystem og indblæsningsanlæg i udstilling				
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres	
101.742	-	2026		
Projekt navn: 11. Silkeborg - Installering af solceller				
Energibesparelse pr. år kWh/år	CO ₂ (ton)	Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres	
280.352	-	Nej	TBT er 9 år og prioriteres derfor ikke	
THOMAS HELSINGHOF				
Underskrivers navn		ØKONOMISCH EF		18-12-2025
		Titel		Dato